

PLANTA BAIXA - INST. ELÉTRICAS
ESC_____1\100



PLANTA BAIXA - ALIMENTADORES DOS QUADROS
ESC_____1\200



PLANTA DE SITUAÇÃO - OBJETO DA OBRA - ÁREA HACHURADA
ESC_____1\1000

LEGENDA:

2x40W ES	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 2x40W ES = CIRCUITO Nº 5 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "E" a = ACIONADOR DA LUMINÁRIA
2x20W c3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR 2x20W c3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "C" a = ACIONADOR DA LUMINÁRIA
2x40W e3	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1x40W e3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "E" a = ACIONADOR DA LUMINÁRIA
e3	LUMINÁRIA INCANDESCENTE DE PAREDE 100W e3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "E" a = ACIONADOR DA LUMINÁRIA
a	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO a = ACIONADOR DA LUMINÁRIA
a a	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES aa = ACIONADORES DAS LUMINÁRIAS
a a a	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES aaa = ACIONADORES DAS LUMINÁRIAS
c3	TOMADA UNIVERSAL LOCALIZADA A 30 cm DO PISO. c3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "C"
c3	TOMADA UNIVERSAL LOCALIZADA A 1,20 m DO PISO. c3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "C"
e3	TOMADA UNIVERSAL LOCALIZADA A 2,10 m DO PISO. e3 = CIRCUITO Nº 3 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "E"
f10	TOMADA 2P+T PARA COMPUTADOR f10 = CIRCUITO Nº 10 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "F"
f10	TOMADA PARA AR CONDICIONADO f10 = CIRCUITO Nº 10 LOCALIZADO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "F"
	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO (MEDINDO 30x30x40 cm.
	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NA PAREDE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR
	ELETRODUTO CONTENDO OS CABOS: RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA DO CIRCUITO 7 DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO "F".
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO
	CABO DE COBRE NU ENTERRADO
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA PAREDE OU CONDUTORES EMBUTIDOS EM ENVOLTÓRIAS
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NA LAJE.
	ELETRODUTO QUE DESCE.
	ELETRODUTO QUE SOBE.
	POSTE COM 2 LUMINÁRIAS (1 = LÂMPADA VS DE 250W - ALTA PRESSÃO)

OBSERVAÇÕES:

1 - ONDE NÃO INDICADO, UTILIZAR ELETRODUTOS DE PVC DE 25 mm.
2 - OS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÃO TER BARRAMENTO PARA NO MÍNIMO 100 A.
3 - O QUADRO GERAL (QGL), DEVERÁ TER BARRAMENTO PARA NO MÍNIMO 400 A.
4 - OS CIRCUITOS INDICADOS COM A LETRA "F", IDENTIFICAM OS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E PARTEM DO QGL.

U.F.A.L — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Setor de Projeto:

Título do Documento: PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DO PRÉDIO DO CJUR.

Área Técnica:

Nº do Documento: 01/02

Nome: CREA: Dt. de Projeto: / /

Nome: CREA: Dt. de Projeto: / /

Nome: CREA: Dt. de Projeto: / /

JUNHO/2003